



Условные обозначения:

- | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| | - предохранительный клапан | | - дисковая поворотная заслонка |
| | - насос сетевой | | - шаровый кран (ПОЛНОПРОХОДНОЙ) |
| | - насос рециркуляции | | - вентиль |
| | | | - обратный клапан |
| | | | - фланцевый разъем |

Типовая схема обвязки котла серии FR16 тепловой мощностью от 1МВт до 4МВт по зависимой (одноконтурной) схеме теплоснабжения с системой донного обогрева для работы на мазуте по температурному графику 120/100.

Периодическая продувка котла обязательна.
Мазутная горелка ротационная фирмы RAY, SAACKE.